


LEGENDA:

- ① POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO ŘADU PE 100RC SDR 11; PE 160x14,6
- ② ELEKTROSPOJKA PRO POTRUBÍ PE 160 SDR 11
- ③ LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE 100 SDR 11; PRO PE 110 (PE 90)
POPLASTOVANÁ TOČIVÁ PŘÍRUBA DN 150 PN 16
- ④ AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 0,1 - PN 6
VE VZDUŠNÍKOVÁ OCHRANNÉ SOUPRAVĚ
BEZ NÁROKU NA VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘI OPRAVĚ
- ⑤ ULIČNÍ POKLOP Ø 300 mm VČETNĚ PODKLADNÍ DESTIČKY - BITUMENOVANÁ LITINA
- ⑥ T-KUS DN 150 / 50, PN 16, TVÁRNÁ LITINA
- ⑦ PODKLADNÍ BETONOVÝ BLOK C16/20; 300x300x300 mm
- ⑧ VSAKOVACÍ OBSYP A PODSYP SOUPRAVY



FIALA PROJEKTY S.R.O.

Projektová a inženýrská činnost

Lečkova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fmob: 607 88 77 18, 602 580 713; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail: projekty@fialaprojekty.cz

Investor:		Obec Bušovice, Bušovice 7, 338 24 Břasy Obec Smědčice, Smedčice 32, 338 24 Břasy		Kontakt investora:	
OU/MU:	Bušovice/Smědčice	Okres:	Rokycany	Kraj:	Plzeňský
Vypracoval: Ing. Karel Krňanský 	Projektant:	Ing. Karel Krňanský	Hl. projektant:	Ing. Ivan Fiala	Stupeň:
			Kontroloval:	Ing. Ivan Fiala	UR+SP
BUŠOVICE A SMĚDČICE NAPOJENÍ NA VODOVOD, KANALIZACE, ČOV IO-01, IO-02, IO-03, IO-04 - VEŘEJNÝ VODOVOD SO-01 VEŘEJNÝ VODOVOD - LINIOVÁ STAVBA AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA				Datum:	03/2021
				Formát:	1 A4
				Číslo zakázky:	3/20-60
				Měřítko:	1:25
				Číslo paré	Číslo přílohy
				D1.1-16	